

Гродненское РУП "Фармация"

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОТЗ и РСР

(должность)

(подпись)

20

форма С-1

код по ОКУД

Д.Б.Змитрукевич

(И.О.Фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом N 478 от 02 ноября 2021г. в составе

председателя комиссии Инженер по ремонту Ропейко Ю.М.

членов комиссии: Ведущий инженер энергетик Поплавский Д.В.

Ведущий инженер по ОТ Радион В.И.

Инженер электроник Томильчик И.И.

Инженер по ремонту Поликша С.Л.

Заведующий ЦРА № 61 Осовик А.А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: "Текущий ремонт помещений аптечки № 108 по ул. Ф.Скорины в г. Слоним"

установлено, что СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯ

(описание дефектов, их местоположение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,

которые характеризуются следующими факторами: РАБОТЫ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В ЭКСПЛУАТИРУЕМОМ ЗДАНИИ

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: СОГЛАСНО ВЫПОЛНЯЕМЫМ ВИДАМ РАБОТ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ ОТСУТСТВУЮТ

Председатель комиссии Инженер по ремонту Ю.М.Ропейко

Члены комиссии Ведущий инженер энергетик Д.В.Поплавский

Ведущий инженер по ОТ В.И.Радион

Инженер электроник И.И.Томильчик

Инженер по ремонту С.Л.Поликша

Заведующий ЦРА № 61 А.А.Осовик

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

лист 1

N п/п:	Виды выполняемых ремонтных работ	:Единица :Количество : Примечание :измерен.:
1 :	2	: 3 : 4 : 5

=== СМЕТА 1 за декабрь 2022 года ===
== Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ==

1 :	2	:	3 :	4 :	5
	ТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ				
2	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ П 100 М2 ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 X 600 ММ			2,305	
3	ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ.		70	
4	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 ММ	М		167	
5	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ШТ.		70	
6	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 ММ	М		83	
7	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 ММ	М		83	
8	ПОТОЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 600 X 600	М2		230,5	
9	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2		4,95	
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ	100 М2 Р		1,3	
11	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2 П		0,346	
12	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М2 П		0,189	
13	УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО МИНЕРАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА "ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА"	100 М2		1,0362	
14	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ТИПА "CARAROL-PUTZGRUND"	КГ		32,5	
15	ШТУКАТУРКА МИНЕРАЛЬНАЯ ТИПА "CARADECOR CALCINO-DECOR" (ВЕНЕЦИАНСКАЯ)	КГ		120	
16	КОМПОЗИЦИЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ТИПА "CARADECOR CALCINO IMPRAGNIERPASTE"	КГ		4	
17	ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА	100 М2 П		4,52	
18	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ НАРУЖНЫХ (ЦОКОЛЬНЫХ) СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2		1,604	
19	ФУГА	КГ		54,53	
20	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 300 X 300 X 8 ММ	М2		160,4	
21	КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ	КГ		336	
22	КРЕСТИКИ ДИСТАНЦИОННЫЕ	ШТ.		300	
23	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2		3,496	
24	ГРУНТОВКА "ГРУНТОВКА ЛФ"	КГ		18	
25	СУХАЯ СМЕСЬ ШПАТЛЕВОЧНАЯ	КГ		110	
26	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2		1,3	
27	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2		1,3	
28	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2		2,305	
29	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 X 300 ММ, 303 X 303 ММ	М2		230,5	
30	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ	КГ		79,09	

1 :	2	: 3 :	4 :	5
31 СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ		КГ	484,05	
32 УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ		100 м	2,11	
33 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ "ГРЕС"		м2	31,65	
34 СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ		КГ	66,46	
35 УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ		100 м	0,742	
36 УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ		м	74,2	
37 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕКРЫТИЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 м2		100 м2 п	5,46	
38 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ		м2	5,46	
39 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 м2		с 100 м2 п	0,346	
40 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ		м2	34,6	
41 НАЛИЧНИК		м	86,5	
42 УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 м2		100 м2	0,189	
43 ДЮБЕЛЬ САМОРАСПОРНЫЙ 10 x 152 мм		шт.	360	
44 АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА		шт.	52	
45 БЛОКИ ОКОННЫЕ		м2	18,9	
46 УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК		100 м	0,126	
47 ДОСКА ПОДОКОННАЯ		м	12,6	
48 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 м2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ		РЕШЕТКА	6	
49 РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ		шт.	6	
50 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА		100 м2	0,31	
51 УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100 м	2,11	
52 СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ		КГ	6,25	
53 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		шт.	102	
== Раздел: ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ==				
54 ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ПКК: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ		ПРИБОР П	2	
55 ПРИБОР ПККО		шт	2	
56 АККУМУЛЯТОР 12В		шт	3	
57 БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ		БЛОК	1	
58 БЛОК ПИТАНИЯ ББП-3/12		шт	1	
59 КЛАВИАТУРА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ		КЛАВИАТУРА	3	
60 БЛОК ИНДИКАЦИИ БИ-2		шт	1	

1 :	2	:	3 :	4 :	5
61 БЛОК ВЫНОСНОЙ ИНДИКАЦИИ	ШТ		2		
62 ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГ ШЛЕЙФ СИ О ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Ц10-700-1 - Ц10-700-4			16		
63 МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ	ШТ		2		
64 ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ (ИНФРАКРАСНЫЕ, АКУСТИЧЕСКИЕ, УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ, СЕЙСМ ИЗВЕЩАТЕ ИЧЕСКИЕ, ВИБРАЦИОННЫЕ) В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАН ИЮ			49		
65 ИЗВЕЩАТЕЛЬ SWAN PGB CL	ШТ		12		
66 ИЗВЕЩАТЕЛЬ SWAN QUAD	ШТ		18		
67 ИЗВЕЩАТЕЛЬ QUAD CURTAIN LENS	ШТ		2		
68 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ВИБ-2000 ВТФ	ШТ		16		
69 ИЗВЕЩАТЕЛЬ SWAN 1000	ШТ		1		
70 ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ: ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ (ПВ ИЗВЕЩАТЕ Х) ОСНОВАНИЮ			27		
71 ИЗВЕЩАТЕЛЬ НО-03	ШТ		7		
72 ИЗВЕЩАТЕЛЬ НО-03В	ШТ		20		
73 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, К ОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М		12,02		
74 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И О БОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ , БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИ Е 0,66 КВ	1000 М		0,032		
75 КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБО ЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 8 X 0,5 ММ2	1000 М		1,046		
76 КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБО ЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 0,5 ММ2	1000 М		0,148		
77 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М		1,92		
78 ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М		192		
79 КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	КОРОБКА		32		
80 КОРОБКА КРС 5-2	ШТ		32		
81 УСТРОЙСТВО ДОСТУПА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	УСТРОЙСТ		4		
82 УД-4С	ШТ		4		
83 КЛЮЧ ДОСТУПА	ШТ		22		
84 КЛЮЧ ИЛИ КНОПКА НА ПАНЕЛИ	10 ШТ.		0,7		
85 ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА ОИР-1	ШТ		5		
86 КНОПКА ТРЕВОЖНАЯ РВ-2	ШТ		2		
87 КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	100 ШТ.		0,02		
88 БОКС 1/2	ШТ		2		

1 :	2	: 3 :	4 :	5
89 АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А		ШТ.	4	
90 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		ШТ	4	
91 СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (Э 100 ОТВЕ ЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ			0,17	
== Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ==				
92 ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ		ПРИБОР П	1	
93 ПРИБОР ППК		ШТ	1	
94 ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГ ШЛЕЙФ СИ О ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Ц10-700-1 - Ц10-700-4			1	
95 МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ		ШТ	1	
96 БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ		БЛОК	1	
97 БЛОК ПИТАНИЯ ББП		ШТ	1	
98 ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГ УСТРОЙСТ О УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОСТАНОВКИ-СНЯТИЯ ППК В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ ДОБАВЛЯТЬ К НО РМАМ Ц10-700-1 - Ц10-700-4			1	
99 УСТРОЙСТВО МОЛНИЯ		ШТ	1	
100 ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ		ОПОВЕЩАТ	1	
101 СИРЕНА НАРУЖНАЯ ПКИ-СМ12		ШТ	1	
102 ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ		ОПОВЕЩАТ	10	
103 СИРЕНА ВНУТРЕННЯЯ ПКИ-СП12		ШТ	10	
104 ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО)		10 ШТ.	1,2	
105 АСТО-12 ВЫХОД		ШТ	12	
106 АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ С-1, СК-1		ШТ.	2	
107 АККУМУЛЯТОР 12В		ШТ	2	
108 ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА РАЗМЕРОМ ДО 200 X 200 ММ		10 ШТ.	0,1	
109 БОКС АККУМУЛЯТОРНЫЙ БА-18		ШТ	1	
110 КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ		100 ШТ.	0,1	
111 БОКС 1/2		ШТ	1	
112 АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А		ШТ.	2	
113 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		ШТ	2	
114 ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПН ЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ		ШТ.	64	
115 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-212-141		ШТ	64	
116 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-212-141 ЗИП		ШТ	7	
117 ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА		ШТ.	3	
118 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР-5-2Р ПС		ШТ	2	


1 :	2	:	3 :	4 :	5
119	ЗИП ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР-5-2Р ПС	ШТ		1	
120	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 мм ² В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, К ОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 м		9,029	
121	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 мм ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 м		0,036	
122	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 X 0,5 мм ²	1000 м		0,716	
123	ШНУР ГИБКИЙ МАРКИ ШВВП С ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,22 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 X 0,75 мм ²	1000 м		0,169	
124	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 мм	100 м		0,752	
125	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 16 мм	м		76	
126	УСТРОЙСТВО ДОСТУПА: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	УСТРОЙСТ		2	
127	УД-4С	ШТ		2	
128	КЛЮЧ ДОСТУПА	ШТ		2	
129	РЕЗИСТОРЫ БЕЗ НАРАЩИВАНИЯ ВЫВОДОВ	100 ШТ.		0,76	
130	РЕЗИСТОР 560 Ом	ШТ		64	
131	РЕВИЗОР 2.7 КОМ	ШТ		12	
132	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20 мм ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (Э 100 ОТВЕЛЭКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 мм			0,34	
== Раздел: СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ==					
133	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	ШТ.		30	
134	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 20А	ШТ		14	
135	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16А	ШТ		4	
136	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А	ШТ		4	
137	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФ. 20А	ШТ		1	
138	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФ.16А	ШТ		7	
139	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А	ШТ.		4	
140	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 100А	ШТ		1	
141	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 32А	ШТ		2	
142	РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ	ШТ		1	
143	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАМНОЕ	ШТ		2	
144	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСЗ-527	ШТ		2	
145	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 мм ² В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, К ОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 м		15,4	

1 :	2	: 3 :	4 :	5
146 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 4 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 мм ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 м		0,48	
147 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 X 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 мм ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 м		0,684	
148 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 X 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 мм ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 м		0,35	
149 ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 мм ² , ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 м		0,55	
150 ПРОВОД ПУГВ1-10	м		15	
151 ПРОВОД ПУГВ 1-6	м		30	
152 ПРОВОД ПУГВ 1-4	м		10	
153 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100 шт.		0,47	
154 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С610-863	шт		15	
155 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С 110-860	шт		32	
156 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100 шт.		0,16	
157 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	шт		2	
158 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2 кл.	шт		14	
159 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.		0,03	
160 РОЗЕТКА	шт		3	
161 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ	100 шт.		0,49	
162 РОЗЕТКА РС 16-339	шт.		18	
163 РОЗЕТКА РС 16-348 2м	шт		19	
164 РОЗЕТКА СИЛОВАЯ	шт		12	
165 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-210	шт.		12	
166 КОРОБКА КМ-207	шт		62	
167 КОРОБКА КМ-209	шт		43	
168 БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	БЛОК		8	
169 БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ АК-100	шт		8	
170 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	100 шт.		0,57	
171 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	шт		57	
172 СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 шт.		0,02	

1 :	2	: 3 :	4 :	5
173 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 24 Вт	шт		2	
174 СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КРОН ШТЕЙНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ	100 шт.		0,24	
175 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ РТ-1725 25 Вт	шт		24	
176 КОННЕКТОР РТР I-ОБРАЗНЫЙ БЕЛ.	шт		3	
177 КОННЕКТОР РТР L-ОБРАЗНЫЙ БЕЛ.	шт		2	
178 ПОДВЕС ДЛЯ ТРЕКА	шт		18	
179 ШИНОПРОВОД 2м	шт		12	
180 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) , УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1700 X 1100 мм	шт.		1	
181 КОРПУС ШР-500 1600X500X350	шт		1	
182 ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ	шт.		1	
183 КОРУС 430X430X125	шт		1	
184 ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ	шт.		1	
185 КОРУС ШУРВ-3/48	шт		1	
186 АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А	шт.		3	
187 БЛОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА ДИН-РЕЙКУ РБ-250	шт		3	
188 ДИН-РЕЙКА 1м	шт		3	
189 КОРОБКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТУРЫ В ПОДПОЛЬНОМ ЛЮКЕ, КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ ДО 5	шт.		4	
190 КОРОБКА ДЛЯ ПОЛА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	шт		4	
191 КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ И ДРУГИЕ МЕЛКИЕ ИЗДЕЛИЯ (БЕЗ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ)	100 шт.		0,04	
192 РАМА НАПОЛЬНОЙ КОРОБКИ	шт		4	
193 ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 мм	100 м		0,198	
194 ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 20 мм	м		20	
== Раздел: СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ==				
195 УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	100 шт.		0,01	
196 МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 21.5	шт		1	
197 ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 8-и КАНАЛЬНЫЙ	шт		1	
198 ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ТИПА COVER CORE 2K	шт		1	
199 ВИДЕОКАМЕРА (ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ) НА ВЫСОТЕ ДО 4 м	шт.		4	
200 ВИДЕОКАМЕРА DS-2CD2143G0-IZ	шт		3	
201 ВИДЕОКАМЕРА (НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ) В ТЕРМОКОЖУХЕ НА ВЫСОТЕ ДО 4 м	шт.		2	
202 ВИДЕОКАМЕРА DA-2CD2623G2-IZS	шт		2	

1 :	2	: 3 :	4 :	5
203 СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗЫ), МАССА ДО 0,005 Т		10 ШТ.	0,3	
204 ЖЕСТКИЙ ДИСК 8 ТБ		ШТ	3	
205 ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ		ШТ.	3	
206 МИКРОФОН DS-2FP2020		ШТ	3	
207 ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА		ШТ.	1	
208 КНОПКА ВЫЗОВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ		ШТ	1	
== Раздел: ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ ==				
209 ШКАФ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫЙ		КОМПЛ.	1	
210 ШКАФ НАСТЕННЫЙ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫЙ		ШТ	1	
211 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (КОММУТАТОР И БЛОК ПИТАНИЯ)		БЛОК УПР	3	
212 ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ COVER CORE 2K		ШТ	1	
213 КОМУТАТОР MIKROTIK CRS326-24G-2S-RM		ШТ	2	
214 РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ		10 ШТ.	3,7	
215 МОДУЛЬНОЕ ГНЕЗДО КАЕ.5Е RJ45		ШТ	37	
216 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100 ШТ.	0,01	
217 РОЗЕТКА РК-18-007		ШТ	1	
218 ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М		100 ПЕРЕ	0,05	
219 ШНУР (КАБЕЛЬ) ПИТАНИЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ		ШТ	1	
220 ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ		ШТ	4	
221 ПОДГОТОВКА (РАЗДЕЛКА) КОНЦА МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ К ПРОЦЕССУ СВАРКИ	КОНЕЦ КА		1	
222 ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 4 ВОЛОКН КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ			1	
223 ОКОНЕЧИВАНИЕ (СВАРКА) ВОЛОКОН ПОДГОТОВЛЕННОГО КОНЦА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВОЛОКНО КАБЕЛЯ ВОК-4 РАЗЪЕМАМИ И МОНТАЖ В ОРШ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ВОЛОКНО СВЕРХ 4-Х			4	
224 АППАРАТУРА НАПОЛЬНАЯ, МАССА ДО 0,2 Т		100 ШТ.	0,02	
225 ДЕАКТИВАТОР АКУСТОМАГНИТНЫЙ		ШТ	3	
226 АНТЕНА AM8208 М АВС		ШТ	1	
227 АНТЕНА		ШТ	1	
228 КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА			0,69	
229 ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ ПРИ ОДНОЙ ЧАСТОТЕ НА СМОНТИРОВАННОМ УС 100 ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ НА БЛИЖНЕМ КОНЦЕ			0,69	
230 ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ ПРИ ОДНОЙ ЧАСТОТЕ НА СМОНТИРОВАННОМ УС 100 ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ НА ДАЛЬНЕМ КОНЦЕ			0,69	

Составил Инженер по ремонту
(должность)
_____ 20__ г.


(подпись)

С.Л.Поликша
(иницилы, фамилия)

Приложение
к дефектному акту
от _____.20__ г.

В результате обследования объекта «Текущий ремонт помещений аптеки № 108 по ул. Ф.Скорины, 7 в г. Гродно», установили, что:

1. Стены (акриловая окраска, облицовка из плитки керамической) на площади 648,96 м² установлены участки отслоения штукатурки, износ покрытия,, паутина трещин, сколы;
2. Потолок (акриловая окраска) на площади 230.5 м² установлены участки отслоения окрасочного слоя, трещины и сколы рустов из штукатурки в местах стыка плит перекрытия;
3. Дверные блоки (дерево) площадью 34,6 м² имеют деформацию, потерю геометрии форм, износ более 60%, расшатывание коробки, щели, трещины, износ механизмов закрывания;
4. Полы (керамическая плитка, бетон) на площади 230,5 м² — сколы, отслоение облицовки от основания, усадочные трещины;
5. Оконные блоки (ПВХ) площадью 18,9м² имеют износ более 60%, щели в притворах, нарушена герметичность стеклопакетов, износ и повреждение приборов закрывания;
6. Электроприборы (люминесцентные светильники — 56 шт., выключатели — 47 шт, розетки — 52 шт., электропровода — 1668 м.п.) - неисправность, ослабление закреплений, отсутствие части приборов и крышек к ним, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски.

Инженер по ремонту  С.Л.Поликша

