

Гродненское РУП "Фармация"
(наименование организации)

Код по ОКУД

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела по ТЭ и РСР

/ Д.Б.Змитрукевич /

"15" апреля 2025 г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 77 от 15.07.2024г. в составе:

председателя комиссии:	Инженер по ремонту	Ю.М.Ропейко
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии:	Заведующий аптечным складом	А.Л.Тарасевич
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Начальник ХЭС аптечного склада	В.Н.Леонтьев
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Ведущий инженер-энергетик	Д.В.Поплавский
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Ведущий инженер по От	В.И.Радион
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт (замена оконных блоков) помещений в двухэтажном административном здании аптечного склада по ул.Дзержинского, 88/1 в г.Гродно

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты: оконные блоки (деревянные) пл.30м² — износ более 60%, потеря геометрии формы, расслоение и
(описание дефектов)
растрескивание древесины, трещины в стёклах, щели, неплотное примыкание створок к коробке, сломаны механизмы открывания.
С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Определяется проектом производства работ

Дата начала разработки сметной документации: 04.2025 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 06.2025 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 1 месяц.

Председатель комиссии:	Инженер по ремонту	Ю.М.Ропейко
	(должность)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	Заведующий аптечным складом	А.Л.Тарасевич
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Начальник ХЭС аптечного склада	В.Н.Леонтьев
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Ведущий инженер-энергетик	Д.В.Поплавский
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Ведущий инженер по От	В.И.Радион
	(должность)	(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
...				
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2 проемов	0,3	
	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2	100 м2	0,3	
	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м	100 м	0,7	
	Установка подоконных досок	100 м	0,21	

Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными блоками из пвх	100 м	0,2	
Устройство откосов с использованием пвх-профиля без устройства теплоизоляционного слоя	100 м	0,51	
Установка противомоскитной сетки	100 шт.	0,1	

Составил: Инженер по ремонту _____ / Ю.М.Ронейко /

«14» 04 2025 г.



№	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Установка оконных сливов	м	100
2	Устройство откосов	м	100
3	Установка противомоскитной сетки	шт.	100
4	Итого		